

設計図書等質問回答書一覧表

質 問 事 項	回 答
<p>1 設計図A-9において、谷樋の仕様が明記されていますが、その他の図面に記載が見当たりません。また、設計書建築工事P.24において記載されておられません。施工箇所をご指示ください。</p>	<p>1 誤記になります。適用箇所はありません。</p>
<p>【共通仮設等】</p> <p>1 図番A-1 一般共通事項 26の1 監督職員事務所の必要な部屋の広さをご指示ください。</p> <p>2 同上 26-4 仮囲いの仕様をご指示ください。高さ、種類（メッシュシート、防炎シート、万能板 等）ゲート（ジャバラ式、パネル式 等）</p> <p>3 産業廃棄物処分費は現場管理費に含まれるのでしょうか。</p> <p>4 起工式を行うとすれば、どの程度の規模で行うのでしょうか？参加人数の目安などご指示ください。</p>	<p>1 事務机2脚、スチール棚（W=900程度）が置けるスペースを確保願います。</p> <p>2 特に指定はありません。近隣状況を考慮して計画してください。</p> <p>3 産業廃棄物処分費は各工種ごとで構いません。</p> <p>4 最大30人でお願いします。（感染対策のため縮小することがある）</p>
<p>【構造図 図面番号S-19において】</p> <p>1 特記なき限り下記による中で、腹筋 6-D13とありますが、2-D13でよろしいでしょうか。</p> <p>2 基礎梁リストに（スターラップ受D16は柱に定着させない事）とありますが、スターラップ受D16はどこに使用するための物でしょうか。</p>	<p>1 2-D13で結構です。</p> <p>2 例を挙げるとFG80Bの場合、下端主筋は3本しかありませんが、スタラップは4本の為、下端ではスタラップを受けるものが1本足りません。そのため、D16を設置し、スタラップを受けますが、主筋ではないため、柱への定着はさせないということです。</p>
<p>【サイン工事において】</p> <p>1 サインF室名表示：詳細図数量3カ所に対し、工事一覧では数量1カ所となっておりますが、製作枚数はどちらが正しいのでしょうか。</p> <p>2 詳細図には4.車椅子駐車場表示が記載されておりますが、サイン工事一覧には、工事内容に含まれておりません。サイン工事に含まれるのでしょうか。</p> <p>3 ロゴマークの最終図面は見積もり前に頂けるのでしょうか。</p>	<p>1 詳細図数量3カ所を正としてください。</p> <p>2 サイン工事に含めてください。</p> <p>3 今治福祉施設協会のホームページに掲載しました。</p>

<p>1 調理機器工事についてメーカー品番が入っているものについて同等品でかまわないのでしょうか</p>	<p>1 同等品以上で結構です。</p>
<p>【設計書 建築工事 P55 B-21 ユニット及びその他工事において】</p> <p>1 大便器用補助手摺 跳ね上げ手摺はA-3仕様書 雑工事の16 背もたれ式手摺として、1カ所でよろしいでしょうか。</p> <p>2 小便器用補助手摺 及び 幼児便所 幼児用手摺ですが、衛生器具表にも明記が有り、重複しています。建築で見積してよろしいでしょうか。</p> <p>3 だれでもトイレ補助手摺 L=800 縦手摺はA-29図、A-34図より1カ所でよろしいでしょうか。</p> <p>4 だれでもトイレ補助手摺 L=600 水平手摺の品番及び設置個所の確認をお願いします。</p> <p>5 A-29図だれでもトイレの入り口の縦手摺の品番をご指示ください。</p> <p>6 だれでもトイレ 前方ボード 及び 背もたれ の数量は、A-29図より1カ所ずつでよろしいでしょうか。</p>	<p>1 1階だれでもトイレ、2階車椅子トイレの2か所としてください。</p> <p>2 建築工事、設備工事のいずれかで計上して頂ければ結構です。</p> <p>3 1階だれでもトイレ、2階車椅子トイレの2か所としてください。</p> <p>4 廊下手摺と同仕様のナカ工業㈱ネオウッドO-40Ms1としてください。</p> <p>5 廊下手摺と同仕様のナカ工業㈱ネオウッドO-40Ms1としてください。</p> <p>6 1階だれでもトイレ、2階車椅子トイレの2か所としてください。</p>
<p>1 ベントキャップの雨仕舞（コーキング）の所掌は空調設備工事でしょうか。</p> <p>2 冷媒管のガス管の保温厚は20mmでしょうか。</p> <p>3 空調機の予備フィルターが必要と記載がありましたが、ロングライフフィルターのみでしょうか。</p> <p>4 設計書に計装工事の項目がありますが、設計図には計装工事の記載が見当たらないのですが、不要でしょうか</p>	<p>1 換気設備工事です。</p> <p>2 M-02より、公共建築工事標準仕様書の通り20mmです。（断熱材被覆鋼管の断熱厚さは、液管を10mm以上、ガス管を20mm以上とする。）</p> <p>3 ロングライフフィルター及び、追加指示の調理室の給気ガラリへファイレドンフィルター（430×400×15）8枚と設備機械置場の給気チャンバー（600×350×25t）4枚を見込んでください。</p> <p>4 必要です。M-19の電気配線図、リモコン、室内機渡り、電線のことです。</p>
<p>【鉄骨工事において】</p> <p>1 梁貫通補強はありますか？あれば、詳細の指示をお願いします。</p> <p>2 R階スラブの水勾配についてですが、建築図の矩計にR階鉄骨梁の上に嵩上げの鉄骨部材があります。構造図には詳細がありません。ご指示をお願いします。</p>	<p>1 補強は既製品として必要個所数見込んでください。</p> <p>2 S-22、右上の明記しているデッキスラブ嵩上げ要領をご確認ください。</p>

<p>3 また、コンクリートの厚みで水勾配を取ることは可能でしょうか。</p>	<p>3 コンクリートのフカシ重量はみこんでいません。②の要領で嵩上げしてください。</p>
<p>【設計書 B-12 木工工事において】</p> <p>1 壁 県産杉板張 厚 12 PB 面 不燃 とありますが、指定メーカー又は同等品のご指示をお願いします。</p>	<p>1 指定メーカーはありませんので、同等品以上で結構です。</p>